








OBEC GEMER
982 01 Gemer
-3-

SCHVÁLENÉ za podmienok
uvádzaných v stavebnom povolení
Dňa: 16.7.2017 Číslo: 126/2017

LEGENDA:

-  Vypínač nad.1 liatinový IP44
-  Priemyselné nástenné výbojkové artužové svietidlo 80W IP54
-  Zásuvková skriňa 1x400V/32A,3x230V/16A IP 44
-  Rozvádzač RMS18
-  Nástenné žiarovkové svietidlo 100W
-  Trojfázový vývod
-  Jednofázový vývod

Rozvodné siete:
3/PEN AC 50Hz, 400V/230V, TN-C

Ochrana pred úrazom elektrickým prúdom v zmysle STN 33 2000-4-41 :
v normálnej prevádzke:
- ochrana izolovaním živých častí STN 332000-4-41 čl. 412.1
- ochrana zábranami alebo krytmi STN 332000-4-41 čl. 412.2
pri poruche:
samočinným odpojením od napájania v sieťach TN, STN 332000-4-41 čl. 413.1

Navrhol:	Ing. Peter Jacko	Autor proj.:	Ing. Peter Jacko	privel spol. s r.o. Palkovičova 4 04001 KOŠICE
Vypracoval:	Ing. Tomáš REVÁK			
Kreslil:				Počet listov: 2
Investor:	Mikroregión pri Slanej			Dátum: 12/2006
Miesto stavby:	Mikroregión pri Slanej			Stupeň: DSP
Stavba:	KANALIZÁCIA A ČISTIČKA ODPADOVÝCH VÔD PRE MIKROREGIÓN PRI SLANEJ			EČA: 1466/06
Objekt:	SO 01.4 Prípojka NN			Arch.č.: P1-1466.06-01.4
Obsah:	ELI PREVÁDZKOVEJ BUDOVY			Mierka: 1:50
				Č.výkresu: 404 zmena
				Lic. ACAD 2004 LT 341-44226366